

Ausschreibungsempfehlung für wassergebundene Decken vom Typ DISPOplus/Sabalith[®] und DISPOplus[®]/Sabadyn

DISPOplus/Sabalith[®] und DISPOplus[®]/Sabadyn und die Tragschichten können auf jedem Baugrund mit entsprechendem Planum aufgebaut werden.

Pos.

..... m² Tragschicht aus ortsüblichem Natursteinmineralgemisch bzw. Schotter der Körnung 0/32 in einer Stärke von ...cm im verdichteten Zustand, gemäß TL SoB-StB 04 bauseits erstellen.

Wichtig: Der Feingehalt des Tragschichtenmaterials $\leq 0,063$ mm darf 5 Gew.-% nicht überschreiten. Bei der Verwendung von Kalkgesteinstragschichten sind nur sogenannte „dichte“ Kalke zulässig.

.....€/m²

Pos.

..... m² dynamische Schicht **DISPOplus[®]/Sabadyn** 0/16 erstellen. Farbe:
DISPOplus[®]/Sabadyn wird verdichtet 6 cm stark eingebaut.

Liefernachweis: DISPOplus GmbH
Betriebsstätte Parenden
Tel.: +49 5503 8052-0
Fax: +49 5503 8052-79
E-Mail: info@dispoplus.info

- Reiner Naturbaustoff aus mehreren verschiedenen speziellen Gesteinsanteilen mit gleichbleibender Sieblinie/Kornfraktionierung und Produktqualität.
- Hochwertige mineralische Füller ohne Ton oder Lehmanteil.
- Oberflächenscherfestigkeit > 55 kN/m²
- Frostbeständigkeit: Frostklasse F4 gemäß TL Gestein
- Verschleißbeständigkeit: ≥ 90 %
- Wasserschluckwert > 5×10^{-3} cm/s unter Berücksichtigung der empfohlenen Proctordichte
- Wasseraufnahmevermögen > 11 l/m² bei vorgeschriebener Schichtstärke und 95 % Proctordichte
- Maximale Wasserkapazität > 20 Vol.-%
- Luftgehalt bei max. Wasserkapazität > 19 Vol.-%
- Umweltverträglichkeit nach Bundesbodenschutzverordnung und LAGA Z-0

.....€/m²

Bei alternativen Angeboten ist die Gleichwertigkeit zwingend gemäß VHB entsprechend einer Gütesicherung durch ein Fremdlabor bei Angebotsabgabe nachzuweisen. Zugrunde gelegt werden die Eckdaten des ausgeschriebenen Produktes.

Pos.

..... m² wassergebundene Deckschicht Typ **DISPOplus/Sabalith[®]** in 4 cm verdichteter Stärke, **gut erdfeucht**, einbauen.

Lieferkörnung:mm Farbe:

Das Seitengefälle soll mind. 2 % betragen.

Liefernachweis: DISPOplus GmbH
Betriebsstätte Parenden
Tel.: +49 5503 8052-0
Fax: +49 5503 8052-79
E-Mail: info@dispoplus.info

Reiner Naturbaustoff aus mehreren verschiedenen speziellen Hartgesteinsanteilen mit gleichbleibender Sieblinie/Kornfraktionierung und Produktqualität.

- Hochwertige mineralische Füller und Binder ohne Ton oder Lehmannteil (Nachweis des Fehlens quellfähiger Inhaltsstoffe).
- Oberflächenscherfestigkeit > 80 kN/m²
- Frostbeständigkeit: Frostklasse F4 gemäß TL Gestein
- Verschleißbeständigkeit ≥ 90 %
- Wasserdurchlässigkeit > 8 x 10⁻⁴ cm/s unter Berücksichtigung der empfohlenen Proctordichte
- Wasseraufnahmevermögen > 7,0 l/m² bei vorgeschriebener Schichtstärke und trittfester Verdichtung.
- Maximale Wasserkapazität > 19 Vol.-%
- Luftgehalt bei max. Wasserkapazität > 23 Vol.-%
- pH-Wert > 8,5
- Umweltverträglichkeit nach Bundesbodenschutzverordnung und LAGA Z-0

.....€/m²

Bei alternativen Angeboten ist die Gleichwertigkeit zwingend gemäß VHB entsprechend einer Gütesicherung durch ein Fremdlabor bei Angebotsabgabe nachzuweisen. Zugrunde gelegt werden die Eckdaten des ausgeschriebenen Produktes.

Einbau:

Die Verdichtung erfolgt mit leichtem Gerät, max. 1 – 3 t pro lfd. Meter Bandagen (keine Vibration).

Auch bei maschinellem Einbau (Fertiger oder Verteiler) ist keine Verdichtung durch Vibration zulässig (siehe DIN 18035-5 bzw. FLL-Fachbericht). Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

Pos.

..... m² Auf der wassergebundenen Wegedecke vom Typ Sabalith eine Materialschicht von (zur Vorposition) nahezu farbidentischem **DISPOplus[®]/Sabasplitt** 2/5 mm (altern. 2/8 mm oder 2/11 mm) in 2 cm verdichteter Stärke auftragen.

Farbe:

Das Seitengefälle soll mind. 2 % betragen.

Liefernachweis: DISPOplus GmbH
Betriebsstätte Parenden
Tel.: +49 5503 8052-0
Fax: +49 5503 8052-79
E-Mail: info@dispoplus.info

- Reiner Naturbaustoff aus mehreren verschiedenen hochwertigen Hartgesteinsanteilen
- Gemäß TL Gestein-StB 04
- mit gleichbleibender Sieblinie/Kornfraktionierung und Produktqualität.
- Umweltverträglichkeit nach Bundesbodenschutzverordnung und LAGA Z-0

.....€/m²

Bei alternativen Angeboten ist die Gleichwertigkeit zwingend gemäß VHB entsprechend einer Gütesicherung durch ein Fremdlabor bei Angebotsabgabe nachzuweisen. Zugrunde gelegt werden die Eckdaten des ausgeschriebenen Produktes.

Verdichtungsgerät:

Die Verdichtung erfolgt mit leichtem Gerät, max. 1 – 3 t pro lfd. Meter Bandagen (keine Vibration).

Auch bei maschinellem Einbau (Fertiger oder Verteiler) ist keine Verdichtung durch Vibration zulässig (siehe DIN 18035-5 bzw. FLL-Fachbericht). Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.