

Ausschreibungsempfehlung für das Baumsubstrat DISPOplus[®]/Boweital Premium

DISPOplus[®]/Boweital Premium kann auf **jeden** Baugrund mit entsprechendem Planum aufgebaut werden. Die Einbauvorschriften des FLL-Regelwerkes „Empfehlungen für Baumpflanzungen“ bzw. „Pflanzgrubenrichtlinie“ (ab 2026) sind anzuwenden.

Pos. 1

..... m³ Strukturstabiles Vegetationssubstrat **DISPOplus[®]/Boweital Premium 0/8 mm** in einem Volumen vonm³ bzw. einer Schichtstärke von mindestenscm pro Pflanzung einbringen. Die Einbauvorschriften des Herstellers sind zu beachten.

Liefernachweis: DISPOplus GmbH
Betriebsstätte Parenden
Tel.: +49 5503 8052-0
Fax: +49 5503 8052-79
E-Mail: info@dispoplus.info

- Nährstoffangereichertes Vegetationssubstrat zur Förderung des Feinwurzelwachstums mit hohem Anteil offen(mittel)poriger Mineralien
- Wasserdurchlässigkeit $k^* \geq 1,0 \times 10^{-5} \text{ m/s}$.
- Wasserspeicherfähigkeit (bei $E_{v2} \geq 45 \text{ MN/m}^2$) $\geq 33 \text{ Vol.-%}$
- Gesamtporenvolumen $> 40 \text{ Vol.-%}$
- Luftkapazität (bei max. Wasserkapazität) $> 10 \text{ Vol.-%}$
- Grobporenanteil $p_F < 1,8$, mindestens 1/3 höchstens 2/3 des GPV
- Organische Inhaltsstoffe $> 6 \text{ M.-%}$
- Bodenreaktion: **pH-Wert 7,0 - 8,0**
- Salzgehalt $\leq 150 \text{ mg/100 g}$ Vegetationstragschichtgemisch, Nährstoffdeklaration nach Düngemittelverordnung
- In Anlehnung an FLL-Regelwerk „Baumpflanzungen“, gemäß BBodSchV, LAGA-Z 0 und Düngemittelverordnung

.....€

Bei alternativen Angeboten ist die Gleichwertigkeit zwingend gemäß VHB entsprechend einer Gütesicherung durch ein Fremdlabor bei Angebotsabgabe nachzuweisen. Zugrunde gelegt werden die Eckdaten des ausgeschriebenen Produktes.

Pos. 2

..... Stk. Pflanzballen setzen und anschließend das Pflanzsubstrat (die Fläche) schichtenweise leicht statisch verdichten (z.B. mit einer leichten Walze oder einem Handstampfer).

.....€