

Ausschreibungsempfehlung für Tennisspielfelder vom Typ DISPOplus[®]/ Sabacourt und DISPOplus[®]/Sabadyn

DISPOplus[®]/ Sabacourt und **DISPOplus[®]/ Sabadyn** und die Tragschichten können auf jeden ausreichend wasserdurchlässigen Baugrund mit entsprechendem Planum aufgebaut werden.

Pos.

..... m² **Unterbau für Sportanlagen (nur bei lehmigem Baugrund)**
Filterschicht entspr. DIN 18035 – Teil 5 liefern und einbauen

Baustoff:	Kies-Sand-Gemisch, Körnung 0/16 mm
Schichtdicke:	6 cm in verdichtetem Zustand
Flächenneigung:	0,8 % - 1,0 % Gefälle
Ebenheit:	Spaltweite max. 20 mm (bei Prüfung mit 4 m Messlatte)
Höhenlage:	Abweichung max. ± 20 mm

.....€/m²

Pos.

..... m² **Tragschicht** aus ortsüblichem Natursteinmineralgemisch bzw. Schotter der Körnung 0/32 in einer Stärke von ... cm im verdichteten Zustand gemäß TL SoBStB 04 erstellen.

Flächenneigung:	0,8 % - 1,0 % Gefälle
Ebenheit:	Spaltweite max. 15 mm (bei Prüfung mit 4 m Messlatte)
Höhenlage:	Abweichung max. ± 15 mm

Wichtig: Der Feingehalt des Tragschichtenmaterials ≤ 0,063 mm darf 5 M- % nicht überschreiten. Bei der Verwendung von Kalkgesteins-tragschichten sind nur sogenannte „dichte“ Kalke zulässig.

.....€/m²

Pos.

..... m² dynamische Schicht **DISPOplus[®]/ Sabadyn 0/16** erstellen
Farbe: dunkel
DISPOplus[®]/ Sabadyn wird verdichtet 6 cm stark eingebaut.

Liefernachweis: DISPOplus GmbH
Betriebsstätte Parenden
Tel.: +49 5503 8052-0
Fax: +49 5503 8052-79
E-Mail: info@dispoplus.info

- Reiner Naturbaustoff aus mehreren verschiedenen speziellen Gesteinsanteilen mit gleichbleibender Sieblinie/ Kornfraktionierung und Produktqualität
- Hochwertige mineralische Füller ohne Ton oder Lehmanteil
- Oberflächenscherfestigkeit > 55 kN/m²
- Frostbeständigkeit: Frostklasse F4 gemäß TL Gestein
- Verschleißbeständigkeit ≥ 90 %
- Wasserschluckwert > 5 x 10⁻³ cm/s unter Berücksichtigung der empfohlenen Proctordichte
- Wasserspeicheraufnahmevermögen > 11 l/m² bei vorgeschriebener Schichtstärke und 95 % Proctordichte
- Maximale Wasserkapazität > 20 Vol.-%
- Luftgehalt bei max. Wasserkapazität > 19,0 Vol.-%
- Umweltverträglichkeit nach Bundesbodenschutzverordnung und LAGA Z-0

Flächenneigung: 0,8 % - 1,0 % Gefälle
Ebenheit: Spaltweite max. 15 mm (bei Prüfung mit 4 m Messlatte)
Höhenlage: Abweichung max. ± 15 mm

.....€/m²

Bei alternativen Angeboten ist die Gleichwertigkeit zwingend gemäß VHB entsprechend einer Gütesicherung durch ein Fremdlabor bei Angebotsabgabe nachzuweisen. Zugrunde gelegt werden die Eckdaten des ausgeschriebenen Produktes.

Pos.

..... m² Tennisplatzdecke vom Typ **DISPOplus[®]/ Sabacourt** in 2,5 cm gewalzter Stärke (ca. 42 kg/m²) und fachgerecht über Lehren als Abdeckung der dynamischen Schicht einbauen.
Farbe: leuchtend rot

Liefernachweis: DISPOplus GmbH
Betriebsstätte Parenden
Tel.: +49 5503 8052-0
Fax: +49 5503 8052-79
E-Mail: info@dispoplus.info

- Reiner Naturbaustoff bzw. Fehlcharge (kein Rezyklat) mit gleichbleibender Sieblinie/ Kornfraktionierung und Produktqualität
- Ebenheit: 6 mm Spaltweite
- Nennhöhenabweichung ± 5 mm
- Oberflächenscherfestigkeit > 50 kN/m²
- Frostbeständigkeit: Frostklasse F4 gemäß TL Gestein
- Umweltverträglichkeit nach Bundesbodenschutzverordnung und LAGA Z-0
- Die gesamte Fläche abwalzen.

Flächenneigung: 0,8 % - 1,0 %

.....€/m²

Bei alternativen Angeboten ist die Gleichwertigkeit zwingend gemäß VHB entsprechend einer Gütesicherung durch ein Fremdlabor bei Angebotsabgabe nachzuweisen. Zugrunde gelegt werden die Eckdaten des ausgeschriebenen Produktes.

Einbau:

Die Verdichtung erfolgt statisch mit „leichter“ Walze, max. 1 – 3 t. pro lfd. Meter Bandagen (keine Vibration). Auch bei maschinellem Einbau (Fertiger oder Verteiler) ist keine Verdichtung durch Vibration zulässig (siehe DIN 18035-5). Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.